



**COMUNE DI LUBRIANO**

Provincia di Viterbo

# AVVISO

Si avvisa la popolazione che in data odierna, a seguito di comunicazione da parte della ASL VT - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione che notificava il superamento dei limiti di Arsenico oltre 10 micro/grammi e precisamente a 13, è stata emessa ordinanza n. 23 di:

**divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili e alimentari, nonché per il lavaggio e preparazione alimenti e per igiene personale.**

Come indicato dalla ASL di Vt nella nota 78702 del 10.0.2017: **L'utilizzo dell'acqua deve essere limitato ad usi in impianti tecnologici e per igiene domestica.**

**Presso la fontanella dearsenificata in Piazza col di Lana, esclusivamente per i residenti, è possibile prelevare acqua dearsenificata gratuitamente dal rubinetto posto sul lato sinistro della fontana stessa.**

**La mensa delle scuole di Lubriano è dotata di un proprio impianto di dearsenificazione.**

Si è richiesto immediatamente alla ditta esterna, che provvede alla gestione dell'impianto, un intervento per il rientro del parametro arsenico.

Lubriano 10.10.2017

**IL SINDACO**